



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – STUDNE a na odber podzemnej vody

Obec Rudlov, v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na základe žiadosti udeľuje

p o v o l e n i e

žiadateľom: **Jacko Miloš a Kvetoslava Jacková, obidvaja bytom 094 35 Rudlov 154**

- a) **na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona, a to vrtanej studne s vodovodnou prípojkou k novostavbe rodinného domu ktorý bude umiestnený na pozemku KN C č. 792/3 v k. ú. Rudlov,**
- b) **na odber podzemnej vody podľa § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona z vodného zdroja, ktorým je vrtaná studňa situovaná na pozemku KN C č. 792/2 v k. ú. Rudlov pre účely zásobovania rodinného domu pitnou vodou.**

Predpokladaná max. denná potreba vody: 580 l.

Povolenie sa udeľuje s určením nasledovných podmienok a povinností:

1. Stavba bude realizovaná podľa predloženého projektu stavby.
2. Pri stavbe budú dodržané príslušné bezpečnostné predpisy.
3. Stavba studne bude vykonaná podľa platnej STN 75 5115 „Studne individuálneho zásobovania vodou“.
4. V teréne nad hladinou podzemnej vody v okolí hornej časti plášťa a studne je potrebné zabezpečiť tesnenie studne, ktoré zabráni vniknutiu znečistenia do studňového telesa. Studňa nesmie byť otvorená, t. j. konštrukcia studne musí zabraňovať vniknutiu akéhokoľvek znečistenia z prostredia, vrátane dažďovej vody.
5. Plocha okolo studne nesmie byť znečisťovaná do vzdialenosti 10 m a taktiež v tomto okolí nie sú povolené činnosti, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu vody v studni.
Doporučujeme vo vzdialenosti 2,0 m okolo studne vybudovať vodotesnú dlažbu, alebo iný ekvivalentný povrch s vypádom smerom od studne, s min. sklonom 2%.
6. Na čerpanie vody zo studne sa použije ponorné čerpadlo. Osadenie čerpadla je potrebné urobiť podľa montážneho pokynu výrobcu tak, aby sa zabránilo znečisteniu vody pri prevádzke.
7. Povolenie platí 2 roky odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká, ak žiadatelia v tejto lehote nezačnú s výstavbou.
8. Lehota na dokončenie stavby sa určuje najneskoršie do 5 rokov.
9. Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať o vykonanie kolaudačného konania a vydanie kolaudačného rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 06.04.2021 si uplatnili žiadatelia **Jacko Miloš** a **Kvetoslava Jacková**, obidvaja bytom Rudlov 154 žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby – studne s vodovodnou prípojkou k novostavbe rodinného domu. Na základe tejto žiadosti Obec Rudlov v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy oznámil podľa § 73 vodného zákona v spojení s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov začatie vodoprávneho konania účastníkom konania a dotknutým orgánom pozvánkou zo dňa 08.04.2021. Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod č. 146/8/2020-Vo zo dňa 12.03.2021. Na základe uskutočneného konania, predložených dokladov a vzhľadom k tomu, že žiadatelia nemajú inú možnosť napojenia rodinného domu na zdroj pitnej vody, bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Obec Rudlov, 094 35 Rudlov 37. O odvolaní rozhodne Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou.

Podľa § 73 ods. 17 písm. a) a b) vodného zákona toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Žiadatelia uhradili správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške: **30,- €**.

Ing. Juraj Vasil'
starosta obce Rudlov

Toto rozhodnutie sa oznámi účastníkom konania podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Rudlov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 09.04.2021

Doba vyvesenia do: 24.04.2021

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie:

Doručí sa:

1. Jacko Miloš a Kvetoslava Jacková, 094 35 Rudlov 154
2. Ing. Miroslav Neumann, Ul. Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš (projektant)
3. MIPAV s.r.o., 029 56 Zákamenné 1476
4. Susediacim pozemku KN-C č. 792/2 – verejnou vyhláškou
5. Obec Rudlov, starosta obce